αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ΔΕΛΤΙΟ ΔΟΚΙΜΗΣ

Αρ. Πρωτ. Εργ. : **16-3334-009-0692-01**
Ημ/νία Έκδοσης : **06/06/2016**

Αρ. Σελίδας : **1**

ilac-MRA
ΕΣΥΔ
Διαπίστευση
Αρ. Μητρ. 102

Χ. Τρικούπη 104 Αμπελόκηποι 115 27
Τ. Θεοδοσίου 127 Χ. Παπάγου 153 42
Τηλ: +30 210 7470500-502 Φαξ: +30 210 7470501 Email: waternet@ergastiria.gr Website: www.ergastiria.gr

Είδος Δείγματος	:	**Νερό Κολύμβησης**		
Τόπος Δειγματοληψίας	:	ΝΕΡΟ		
Ημ/νία Παραλαβής	:	31/05/2016	Ημ/νία Έναρξης Δοκιμών	: 01/06/2016
Ημ/νία Λήξης	:	01/06/2016	Ημ/νία Ολοκλήρωσης Δοκιμών	: 04/06/2016
Αριθμός Δείγματος	:	**26220692**	Κωδικός Πελάτη	: Χ Ρ Ο Ν Ο
Μέθοδος Δειγματοληψίας	:	**ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: 0.60 ppm)**		

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Αποτέλεσμα	Αβεβαιότητα
Εντερόκοκκοι	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0

Σημειώσεις

1. Η δειγματοληψία έγινε από τον πελάτη, η παράμετρος ελεύθερο χλώριο δεν περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής διαπίστευσης.

2. Το δείγμα που έφερε ο πελάτης με κωδικό 26220692 και κωδικό εργαστηρίου 16-3334-009-0692-01 αναλύθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ (ΦΕΚ 892/τ.Β'/11-07-2001), η οποία ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με την ΚΥΑ Η.Π.2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/τ.Β'/11-07-2001).

3. Η ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Η.Π.2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/τ.Β'/11-07-2001), η οποία ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με την ΚΥΑ Η.Π.2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/τ.Β'/11-07-2001).

Η Διευθύντρια
Χημικός Αναλύσεων

Δρ. Ελένη Χατζηγεωργίου
DVM, Χ. Μηλ. Διατροφή Ζώων - Διοίκηση Επιχειρήσεων MSc
Αν. Διευθύντρια Εργαστηρίου Ποιότητας Τροφίμων

Τα αποτελέσματα αφορούν μόνο στα δείγματα που δοκιμάστηκαν. Η αναπαραγωγή του παρόντος εγγράφου επιτρέπεται μόνο ολόκληρη. Η χρήση του ονόματος του εργαστηρίου για διαφημιστικούς σκοπούς απαγορεύεται. Η διαπίστευση αφορά τις δοκιμές που αναγράφονται στο παράρτημα της διαπίστευσης.
* Εργαστήριο Δοκιμαστικό Πεδίο Εφαρμογής Διαπίστευσης

αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

Κωδ. Φακέλου: **16-3334-009-0692-02**
Ημερ/νία Παραλαβής: **06/06/2016**

Κωδ. Δείγματος: **1**

Σταδίου 104 Άγ. Δημήτριος 115 27
Τ.Θ. 60228 Τ.Κ. 142 32
Τηλ: +30 210 7470500-502 Φαξ: +30 210 7470501 email: waternet@ergastiria.gr website: www.ergastiria.gr

Σελίδα 102

Πελάτης	:	**ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ**			
Τύπος Δείγματος	:	ΔΗΜΟΣΙΟ			
Ημ/νία Λήψης	:	31/05/2016	Ημ/νία Έναρξης Δοκιμών	:	01/06/2016
Ημ/νία Παραλαβής	:	01/06/2016	Ημ/νία Λήξης Δοκιμών	:	01/06/2016
Κωδικός Πελάτη	:	**26220692**	Κωδικός Δείγματος	:	Κωδικός Πελάτη
Περιγραφή Δείγματος	:	**ΠΑΛΑΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΣΗΜΕΙΟ ΛΗΨΗΣ (ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 0.60 ppm)**			

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Όριο Ποσοτικοποίησης	Τιμή Αναφοράς	Αποτέλεσμα
Συντελεστής pH - 25°C	ISO 10523:2008	pH units	-	6.5 - 9.5	7.6
Αγωγιμότητα - 25°C	ISO 7888:1985	μS/cm	10	< 2500	1089
Θολερότητα	ISO 7027:1999	FNU	0.02	-	0.32
Νιτρικά (NO3)	ΕΑ 072-92 (UV)	mg/l	0.7	< 50.0	**60.2**

Η μέθοδος έχει διαπιστευθεί σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Διαπίστευσης ILAC-MRA

1. Η διαπίστευση αφορά τις δοκιμές που αναγράφονται στο πεδίο διαπίστευσης του εργαστηρίου.

2. Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε από το εργαστήριο σύμφωνα με το σχέδιο δειγματοληψίας 26220692 και η δοκιμή έχει ξεκινήσει εντός των χρονικών ορίων που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι της ΚΥΑ 892/φε/11-07-2001), η οποία ενσωματώνει στην ελληνική νομοθεσία την Οδηγία 98/83/ΕΚ.

3. Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε από το εργαστήριο σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος ΙΙΙ της ΚΥΑ 892/φε/11-07-2001), η οποία ενσωματώνει στην ελληνική νομοθεσία την Οδηγία 98/83/ΕΚ.

Η Διευθύντρια
Εργαστηρίου Αναλύσεων

Χριστίνα Παπαδοπούλου
DVM, Msc